

# YDEEVNEDEKLARATION

NR: 118001\_16,51-VAERK-DoP



Stationsalléen 40, DK-2730

**1. Varetypens unikke identifikationskode:**

7800118001\_16, 7800118051

**2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:**

Type nr. 118001 INST.KAB.HMH-J 3G1,5 R100 DCA  
Type nr. 118002 INST.KAB.HMH-J 3G1,5 T500 DCA  
Type nr. 118003 INST.KAB.HMH-J 3G2,5 R100 DCA  
Type nr. 118004 INST.KAB.HMH-J 3G2,5 T500 DCA  
Type nr. 118005 INST.KAB.HMH-J 5G1,5 R100 DCA  
Type nr. 118006 INST.KAB.HMH-J 5G1,5 T500 DCA  
Type nr. 118007 INST.KAB.HMH-J 5G2,5 R100 DCA  
Type nr. 118008 INST.KAB.HMH-J 5G2,5 T500 DCA  
Type nr. 118009 INST.KAB.HMH-J 7G1,5 R100 DCA  
Type nr. 118010 INST.KAB.HMH-J 7G1,5 T500 DCA  
Type nr. 118011 INST.KAB.HMH-0 4X6 DCA AFMÅL  
Type nr. 118012 INST.KAB.HMH-0 4X10 DCA AFMÅL  
Type nr. 118013 INST.KAB.HMH-0 4X16 DCA AFMÅL  
Type nr. 118014 INST.KAB.HMH-J 5G6 DCA AFMÅL  
Type nr. 118015 INST.KAB.HMH-J 5G10 DCA AFMÅL  
Type nr. 118016 INST.KAB.HMH-J 5G16 DCA AFMÅL  
Type nr. 118051 INST.KAB.HMH-J 5G4 DCA AFMÅL

**3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:**

Forsyning af elektricitet underlagt regler om reaktion ved brand

**4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:**

VAERK

Stationsalleen 40, 2730 Herlev, DK

**5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:**

**6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:**

System 3

**7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en**

# YDEEVNEDEKLARATION

NR: 118001\_16,51-VAERK-DoP



Stationsalléen 40, DK-2730

## harmoniseret standard:

EN 50575:2014 + A1:2016

EZÚ – elektrotechnický zkušební ústav; NB 1014 udførte vurdering af produktets ydevnekonstans efter System 3 rapport nr. 020899-01/01

## 8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

Ikke relevant

## 9. Deklareret ydeevne

ESSENTIAL CHARACTERISTICS	PERFORMANCE	HARMONIZED TECHN. SPECIFICATION
Reaction to fire	Dca – s1,d2,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Hazardous substances	NPD	

## 10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

*Annette Stenfeldt Sørensen*

.....  
**Annette Stenfeldt Sørensen**  
**Sr. Quality Specialist**

**DK-Kolding den: 28-08-2024**