



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-9151CP0069**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	BWT Wassertechnik GmbH Industriestr. 7, D-69198 Schriesheim
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	BWT Wassertechnik GmbH Industriestr. 7, D-69198 Schriesheim
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Enthärtungsanlage (9151)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Enthärtungsanlage (Kationenaustauscher) für die Trinkwasserinstallation
<b>Modell</b> <i>model</i>	AQA basic
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1-0043/22 T01 vom 12.08.2022 (TZW) Ergänzungsprüfung: E0 015/18 vom 18.01.2019 (TZW) Baumusterprüfung: E0 012/13 vom 28.01.2014 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KIWA-22-DW-10322 vom 31.01.2023 (KIG)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 14743 (01.09.2007) DIN 19636-100 (01.05.2023) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	28.01.2029 / 23-0806-WNV

7028-04-A-DE

10.11.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

*i.v. O. T.*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
AQA basic	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
**certified components**

<b>Registr.-Nr. registration no.</b>	<b>Bauteil (Produktart) component</b>	<b>Modell/Typ model/type</b>	<b>Hersteller manufacturer</b>
DW-8126AT2024	PVC-U für die Wasserversorgung, Fert.-Gr. 12	DEKADUR/DEKADUR	Georg Fischer DEKA GmbH
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NV, CV, SYR/OV25, NV25	NEOPERL GmbH

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
**hints of utilization / remarks**

Einschränkungen des Einsatzbereiches nach DIN 1988-200:2012-05, Abschnitt 12.6.2: Für Ein- bis Zweifamilienhaus (bis 5 Personen) Herstellerangabe 1,1 mol.

DWG