

FM Mattsson 9000XE ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

FM Mattsson AB, Box 480, 792 27 Mora, Sverige.

Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000XE ettgrepps köksblandare med C-pip eller U-pip. Blandarna har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.

Utloppspiparna är svängbara där svängbarheten kan begränsas till 0°, 60°, 85°, 110° och 360°.

Modeller finns i utförande med eller utan diskmaskinsanslutning.

Blandarna har typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8" för anslutning.

Modeller med utdragbar slang har typgodkänd backventil monterad i utloppet.

Blandarnas vattenberörda delar tillverkas av material godkända för dricksvatten.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare för kök och tvättränna avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Några blandare är av lågflödesmodell.

Handelsnamn

9000XE 8600-0010, Köksblandare, C-pip.

9000XE 8600-0013, Köksblandare, C-pip.

9000XE 8600-4010, Köksblandare, Care med C-pip.

9000XE 8600-7010, Köksblandare, LEED 4*.

9000XE 8600-7013, Köksblandare, LEED 4*.

9000XE 8601-0010, Köksblandare, med diskmaskinsanslutning.

9000XE 8601-3010, Köksblandare, SWIVEL med diskmaskinsanslutning.

9000XE 8601-4010, Köksblandare, Care med diskmaskinsanslutning.

9000XE 8601-7010, Köksblandare, LEED 4 med diskmaskinsanslutning*.

9000XE 8610-0010, Köksblandare, U-pip.

9000XE 8610-0013, Köksblandare, U-pip.

9000XE 8611-0010, Köksblandare, U-pip med diskmaskinsanslutning.

9000XE 8618-0010, Tvättränneblandare, U-pip med diskmaskinsanslutning.

9000XE 8613-0010, Köksblandare, Flexi.

9000XE 8613-0013, Köksblandare, Flexi.

9000XE 8600-7410, Köksblandare, LEED 3*.

9000XE 8600-7413, Köksblandare, LEED 3*.

9000XE 8601-7410, Köksblandare, LEED 3 med diskmaskinsanslutning*.

* Blandaren är avsedd för installationer där det låga flödet beaktas, t.ex. i offentlig miljö och vid installationer i miljö- och energicertifierade byggnader.

--Sista positionen i artikelnumret beskriver ytfinnish:

0=krom

3=borstad krom

Typgodkännande C900911 | utgåva 1 | 2023-08-31


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1203669

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FM Mattsson 9000XE ettgreppsblandare, FMM: 100 95 07 - Rev.001 - 2023-07-07
Monteringsanvisning FM Mattsson 9000XE ettgreppsblandare, FMM: 100 95 07 - Rev.002 - 2023.07.07
(version för web)

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning/dokumentation och omfattar:

Distributör	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	<i>handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	C900911
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 1151237-F, 1151237-C, 1151237-D och 1151237-B Rev1 från RISE.
Rapport EUFI29-22004366-T2 och 392-2021-00066702_KW_EN från Eurofins.
Rapport 5-0457/21 från TZW.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-08-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric